

一般弁のボール弁は
アクチュエータ方向も設定します。
1:流れ方向に対し右90度　です。

PMSはB50(2502)を選択する。

トレーニング目的で作成したサンプルです。

No.	名称	サイズ	型	式	材質	規格	台数	注記
	玉形弁	50A	10K 10K RF	CON DISC	SCS13	JPI-7S-58	1	GL-4162(000)
	逆止弁	50A	10K 10K RF	SWING	SCS13	JPI-7S-58	1	CH-9232(000)
	ボール弁	20A	10K 10K RF	FULL BORE	SCS13	VENDOR STD	2	BA-12092(000)
	圧力計	20A					1	PG-102A
B61	ボルト	M12	50mm B SEMI.F	MACH'N	SS400	20A	20	Uni Chrome
B62	ボルト	M16	60mm B SEMI.F	MACH'N	SS400	50A	20	Uni Chrome
	ナット	M12	10mm B SEMI.F	HEX.	SS400	20A	20	Uni Chrome
	ナット	M16	13mm B SEMI.F	HEX.	SS400	50A	20	Uni Chrome
G81	ガスケット	20A	1.5mm 10K		V#6500	バルカー	5	半角10文字
G82	ガスケット	50A	1.5mm 10K		V#6500	バルカー	5	半角10文字
1	パイプ	50A	60.mm Sch10S BE		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
2	パイプ	50A	798.mm Sch10S BE		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
3	パイプ	50A	360.mm Sch10S BE		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
4	パイプ	20A	39.mm Sch40 BE		SUS304TP	JIS G3459	2	半角10文字
5	パイプ	20A	51.mm Sch40 BE-PO		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
6	パイプ	20A	70.mm Sch40 BE		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
7	パイプ	20A	31.mm Sch40 BE		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
	パイプ計	20A	0.3m Sch40		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
	パイプ計	50A	1.3m Sch10S		SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
37	ティー	50Ax 20A	Sch10SxSch40	BW	SUS304	JIS B2312	1	半角10文字
36	ティー	20Ax 20A	Sch40	BW	SUS304	JIS B2312	1	半角10文字
35	90° エルボ	50A	Sch10S	BW	SUS304	JIS B2312	1	半角10文字
34	スタブエンド	50A	10KxSch10S	FF	SUS304	AES-P0728	5	半角10文字
33	スタブエンド	20A	10KxSch40	FF	SUS304	AES-P0730	5	半角10文字
32	フランジ	50A	10K	LJ	SS400-ZN	JIS B2220	5	Galvanized
31	フランジ	20A	10K	LJ	SS400-ZN	JIS B2220	5	Galvanized
No.	名称	サイズ	型	式	材質	規格	台数	注記

	スペックラインマーク	運転温度 ℃	運転圧力 MPaG	設計温度 ℃	設計圧力 MPaG	耐圧 MPaG	媒体	気密 MPaG	媒体	ラインコメント
1	50A-P-B50(SUS304)-7777 (H 045)	120	1.3729	120	1.3729	2.0594		1.5102		

	接続数	Dxl
BW	16	23
SW	0	0
SO	0	0
SCRD	0	0
TS	0	0
BLT'G	10	14

	適用法規	管材料 識別色	溶接仕様	RT (%) SHOP BW	SW	BW	SW	PT NW	MT BW	SW	RT (%) FIELD BW	SW	BW	SW	PT NW	MT BW	SW	熱処理 PWHT	塗装仕様 塗装色 裸部	裸部	断熱部	断熱 記号	断熱 仕様	断熱 厚さ (mm)
1																						H -1		45

訂番	記事	年月日	署名	承認
訂正				

承認	Hexagon	25/01/01
検図	(Inter)	25/01/01
設計	EYEPIPE	25/01/01
製図	EYECAD	25/01/01

客先
EYEPIPEトレーニング　Ver.X
○○プラント設備工事　横浜事務所
日本インターグラフ株式会社

名称
50A-P-B50(SUS304)-7777 (H 045)

尺度	Job	親図番
NONE	Training	PIPE-0101

図番 Tutorial-0160　訂番 0